



LCIE

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N°: 641127

Délivrée à : **LEGRAND FRANCE**
Delivered to: 6, rue Paul Nouel, BP 8 - 76770 MALAUNAY - FRANCE

Site de fabrication : **LEGRAND FRANCE** (0877AP)
Factory: Z.I. Les coutures 519 rue Jules Ferry - 02120 GUISE - FRANCE

Produit : Fiche de prise de courant
Product: Plug

Marque commerciale (s'il y a lieu) : **LEGRAND**
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : Références / *references:* : 53930, 53931
Model, type, reference:

Caractéristiques nominales et principales : 16 A, 250 V~, 2P+T / 2P+E
Rating and principal characteristics:

Informations complémentaires : Voir annexe / *see annex*
Additional information: Mise à jour de la norme / *update the standard*

Le produit est conforme à : NF C 61-314:2008 +A1:2010
The product is in conformity with:

Documents pris en compte : Rapports d'essai / *test reports* LCIE n°60048445 - 5 48826, 120634-
Relevant documents: 641091

Annule et remplace (s'il y a lieu) : Licence n°60048445 du 2006-10-03
Cancels and replaces (if necessary):

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2013-07-26

Michel BRENON
Directeur de la Certification
Certification Manager

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES, *PRINCIPAL CHARACTERISTICS*

Références / references :

53930 : entrée longitudinale / *longitudinal entry*

53931 : entrée latérale / *lateral entry*

CLASSIFICATION

Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i>	II
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i>	16 A
Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	250 V~
Degré de protection / <i>Degree of protection</i>	IP44
Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i>	avec contact de terre <i>with earthing contact</i>
Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i>	démontable <i>rewirable</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	bornes à vis <i>screw-type</i>
Classe du matériel / <i>Class of equipment</i>	I